

15204 SOMMERTALSCHULE MEERSBURG – ERWEITERUNG GMS

SEITE: 1/2

Feuerwehr Ortsbegehung AKTENNOTIZ Nr. 01

2019|03|07

		Ort:	Sommertalschule
		Datum:	2019 03 07
		Uhrzeit :	16:00 – 17:00
TEILNEHMER:	Herr Engesser	Stadt Meersburg – Stadtbauamt	BH
	Herr Schucker	Feuerwehrkommandant Meersburg	FW M
	Herr Nessler	Feuerwehr Meersburg	FW M
	Herr Junker	Feuerwehr Meersburg	FW M
	Herr Ritsche	Feuerwehrkommandant Daisendorf	FW D
	Herr Jovicic	Ordnungsamt Meersburg	OA M
	Herr Woerner	mmp architekten	mmp

NR	BESPRECHUNGSPUNKTE / BEMERKUNGEN	TERMIN	ZU ERLEDIGEN / ZUSTÄNDIG
	<u>Aus vorherigen Besprechungen / offen:</u> z.Z. keine Einträge		
01.01	<u>Neue Punkte 2019 03 07:</u> Einfahrt zwischen Schule und Festhalle: Gemäß vor Ort durchgeführtem Einfahrtstest soll der Einfahrtstrichter von der Straße her im Zuge der Neugestaltung der Außenanlagen verbreitert werden. Die Einfahrt selbst soll um ca. 1,00m verbreitert werden. Herr Ritsche weist darauf hin, dass bei Starkregen mit erheblichen Mengen von Oberflächenwasser aus dem Wald zu rechnen ist, und schlägt die Ausbildung einer Muldenrinne (gepflastert, ca. 2,5cm tief) entlang der Straßenkante über die Breite der Einfahrt vor.		Aussenanlagen Aussenanlagen
01.02	Vorplatz Mensa Vor der Mensa entsteht ein eingefasster Vorplatz als betischbare Terrasse. Diese ist mit dem Schulhof über eine Treppe und Sitzstufen verbunden. Die jetzt noch vorhandene Rampe zum Schulhof hinauf entfällt. In der direkt anschließenden Grünfläche ist ein barrierefreier Weg vom Schulhof zur Festhalle vorgesehen.		
01.03	Rampen nach Norden Die künftige Ausbildung der Rampen zwischen Schule und Festhalle wurde erläutert und fand grundsätzlich Zustimmung. Folgende Hinweise sind zu berücksichtigen: - Die Fahrradabstellplätze dürfen keinesfalls den Einfahrtsbereich schmälern - Die Ecke der Rabatte neben Achse 1`und A` ist zu verschieben oder auszurunden, damit das Feuerwehrfahrzeug sicher in einem Zug um die Kurve kommt		Schule / mmp mmp
01.04	Feuerwehraufstellfläche nördlich des Schulgebäudes:		

Feuerwehr Ortsbegehung AKTENNOTIZ Nr. 01

2019|03|07

01.05	<p>Die gemäß Planung zur Verfügung stehende Fläche ist in Ordnung</p> <p>Einfahrt Schulhof</p> <p>Die Abzweigung der Einfahrt in den Schulhof von der Straße her soll ebenfalls einen breiteren Einfahrtstrichter erhalten. Die Schachtabdeckungen im Schulhof sind zu prüfen und ggf. zu ertüchtigen. (zul. Belastung aktuell 12,5t) Die Aufstellfläche im Schulhof ist in Ordnung. Die Erreichbarkeit des Schulgebäudes mit der Drehleiter ist sichergestellt</p>		<p>Aussenanlagen</p> <p>Aussenanlagen</p>
-------	---	--	---

Vergessenes, unvollständig und / oder fehlerhaft Wiedergegebenes bitte ich zu korrigieren.

 ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN

PROTOKOLL BITTE UMGEHEND PRÜFEN! UNSTIMMIGKEITEN SIND DEM VERFASSER UNVERZÜGLICH MITZUTEILEN!

Anlage: Fotos 2019|03|07

Verteiler:

Herr Engesser	Stadt Meersburg – Stadtbauamt	engesser@meersburg.de
Herr Schucker	Feuerwehr Meersburg	kommando@feuerwehr-meersburg.de
Herr Nessler	Feuerwehr Meersburg	kommando@feuerwehr-meersburg.de
Herr Schörkhuber	LRA	peter.schoerhuber@bodenseekreis.de
Herr Müller	mmp architekten	tobias.mueller@mmp-architekten.de

Aufgestellt: 2019|03|07
K. Woerner