

#### Bauamt

### Stadtverwaltung Meersburg, Marktplatz 1

# **AKTENVERMERK**

Betreff: Heizungssanierung

Ort: Ehemaliges Dominikanerinnenkloster

Datum: 16.03.2021

Teilnehmer: Frau Groß, Frau Schmidt MT, Herr Roth Hausmeister, Herr Gress Bauamt

### **Beschreibung:**

### Vororttermin 26.02.2021 wegen geplanter Ausstellungen

Frau Groß hat den Klosterkeller von 1. März bis Ende Nov. 2021 gemietet. Ab 10 Juli durchgehend bis 7. Nov. finden Sonderausstellungen im Klosterkeller statt. In diesem Zeitraum ist es absolut nicht möglich, die Heizung aus- und einzubauen.

Frau Groß hat die Flyer für die Bibelgalerie + Ausstellungen schon gedruckt.

Vorschlag Frau Groß, Frau Schmidt (MT) Heizungssanierung vom 1.- 20. Juni. Frau Groß wäre damit einverstanden, da Sie in der Zeit den Raum für Ihre Gruppenanmeldungen nutzt und das möglich wäre. Wenn das nicht klappt, wäre ab 15. Nov. der Neubau der Heizung möglich. Seitens des Bauamtes wird darauf hingewiesen, dass ab Mitte Oktober (je nach Witterung) jedoch ab November geheizt werden muss und das ganze Haus, Bibliothek, Bibelgalerie, MT von dieser Heizung versorgt wird.

Die letzte Instanz ist, Frau Groß sagt die Sonderausstellungen ab, da wir momentan ja nicht wissen, ob das alles wegen Corona möglich ist.

Frau Groß ist bereit ab den 15. Nov. den Klosterkeller zu verlassen, Frau Schmidt klärt nun das vertragliche mit Frau Kutter, da sie den Vertrag erstellt.

# Stand 04.03.2021, nach Rücksprache mit dem Planungsbüro:

Heizungssanierung ab 1. Juni nicht möglich.

Heizungssanierung ab Mitte November wird sehr schwierig, für die Gesamtmaßnahme Ausbau Heizung, Steuerung Schrank, sowie und Einbau der beiden Anlagen mit neuem Kamin müssen ca. 4 Wochen gerechnet werden.

### Stand 12.03.2021:

Es haben sich weitere Teile der Steuerung und eine Pumpe verabschiedet. Es ist nur noch eine manuelle Einstellung der Anlage möglich. Die Pumpe konnte nicht mehr an Schaltschrank angeschlossen werden, da die neue Technik mit der jetzigen Anlage nicht mehr kompatibel ist, daher wurde diese Pumpe direkt mit einem Kabel an eine Steckdose angeschlossen. Ob und wie lange die gesamte Heizungsanlage noch funktioniert kann momentan nicht beantwortet werden. Sollten sich jedoch in den nächsten Tagen und Wochen weitere Teile verabschieden ist eine Sanierung erst ab November nicht mehr möglich, denn dann stehen wir bereits in der Übergangszeit ab September - Oktober ohne Heizung da. Unnötig Geld für eine notdürftige Reparatur in die Heizungsanlage zu stecken rentiert sich auf keinen Fall. Seitens des Bauamtes kann nun keine Garantie mehr übernommen werden ob und wie lange die

Seitens des Bauamtes kann nun keine Garantie mehr übernommen werden ob und wie lange die Anlage noch läuft.

#### Stand 24.06.2021: Vororttermin

Teilnehmer: Herr Brauchle und Herr Hinkel vom Planungsbüro Vogt und Feist, Herr Baechle von der Firma Sauter-Cumulus, Herr Knau Hausmeister, Herr Gress Bauamt Bei einem weiteren Vororttermin mit dem Planungsbüro wurden die letzten Details besprochen. Hierbei ging es unter anderem um die Zugangsmöglichkeiten für die Sanierungsarbeiten. Es ist nicht möglich die Heizungsanlage und den neuen Schaltschrank von hinten durch den Innenhof

durch den schmalen Flur in den Heizraum zu bringen. Somit bleibt nur der Haupteingang von der Kirchstraße her, dass wiederum bedeutet das eine Ausstellung nicht möglich ist.

Zusatz: Frau Schmidt und Frau Groß wurden informiert, die Ausstellung wird abgesagt.

## Fotos von der Anlage:







Bestehende Heizungsanlage aus dem Jahr 1986



Regelsteuerungsanlage



Kabel von der Steckdose zur Pumpe



Verteilerbalken mit nicht mehr Funktionsfähigem Schieber



Eimer unter Verteilerbalken, wegen undichter Armaturen



### **Peter Gress**